

Dotyczy: Budowa oświetlenia zespołu boisk w miejscowości Grodzisko Nowe, gmina Grodzisko Dolne

1. W związku z wynagrodzeniem kosztorysowym proszę o informację, jaki kabel należy ująć w pozycji 1.4

AD 1. Zgodnie z dokumentacją projektową przyjęto dwa typy kabli YKY 4x10 mm², YKY 5x10

2. W związku z wynagrodzeniem kosztorysowym proszę o informację, jaki kabel należy ująć w pozycji 1.6

AD.2 Zgodnie z dokumentacją projektową przyjęto dwa typy kabli YKY 4x10 mm², YKY 5x10

3. W związku z wynagrodzeniem kosztorysowym proszę o informację, jakie rury należy ująć w pozycji 1.7

AD.3 Zgodnie z dokumentacją projektową przyjęto rurę AROT DVK 75

4. W związku z wynagrodzeniem kosztorysowym proszę o informację, jaki kabel należy ująć w pozycji **1.10**

AD.4 Zgodnie z dokumentacją projektową przyjęto dwa typy kabli YKY 4x10 mm², YKY 5x10

5. W związku z wynagrodzeniem kosztorysowym proszę o informację, jaki przewód należy ująć w pozycji **1.12**

AD.5 Zgodnie z dokumentacją projektową przyjęto dwa typy kabli YKY 4x10 mm², YKY 5x10

6. W związku z wynagrodzeniem kosztorysowym proszę o informację, jaki materiał należy ująć w pozycji **1.16**

AD.6 Zgodnie z dokumentacją projektową przyjęto bednarkę FeZn 25x4

7. W związku z wynagrodzeniem kosztorysowym proszę o informację, jaki przewód należy ująć w pozycji 2.1

AD.7 Zgodnie z dokumentacją projektową przyjęto YDy 3x2,5 mm²

8. Proszę o informację, w jakiej pozycji kosztorysowej należy wycenić kabel YKY 4x10, a w jakiej YKY 5x10.

AD.8 Kable YKY 4x10 mm², wyceniane są w pozycjach wspólnie z kablem YKY 4x10 mm², YKY 5x10

9. Proszę o specyfikację słupów oświetleniowych - pozycja 1.1 10,

AD.9 Dla oświetlenia należy zastosować słupy stalowe ocynowane ośmiokątne o wysokości 10m i grubości min. 3mm

10. Proszę o specyfikację masztów oświetleniowych - pozycja 1.2

AD.10 Dla oświetlenia należy zastosować maszty stalowe ocynowane ośmiokątne o wysokości 10m i grubości min. 3mm

11. Proszę o informację, czy Zamawiający uzna za spełniony przez Wykonawcę warunek wiedzy i doświadczenia dotyczący 2 zadań polegających na wykonaniu oświetlenia ulicznego, oświetlenia zewnętrznego przy budynku hali produkcyjnej lub wykonania oświetlenia parku miejskiego w kwocie nie mniejszej niż 35 000,00 zł brutto.

AD.11 tak – Zamawiający uzna takie zadania za spełniające wymogi SIWZ