

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.03.2015 r. dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej Nr 104589R wraz z budową przepustu na działkach ewid. nr 905/3, 121, 905/2, 906/3, 537, 770 w miejscowości Wólka Grodziska uprzejmie wyjaśniam;

Pytania i odpowiedzi;

- 1) Czy część przelotową przepustu należy wykonać z blachy grubości 3 mm czy 5 mm (grubość 4,75 mm nie jest dostępna)?

Ad.1) Część przelotową przepustu należy wykonać z blachy o grubości nie mniejszej niż 4,75 mm.

- 2) Czy chodnik z kostki brukowej należy ułożyć na warstwie odsączającej, czy na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm?

Ad.2) Chodnik z kostki brukowej należy ułożyć na warstwie odsączającej grubości 10 cm i na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 o grubości 10 cm.

**WÓJT GMINY**  
*mgr Jacek Chmura*