

DOTYCZY:

„Doposażenie i modernizacja placów zabaw na terenie gminy Grodzisko Dolne”

1. W opisie materiałowym dot. zestawu zabawowego w msc. Grodzisko Nowe Zamawiający wymaga aby zjeżdżalnie, ścianki, tunele, daszki i kolorowe elementy wykonać z LLDPE. W związku z powyższym, czy Zamawiający uzna za równoważne urządzenia, gdzie elementy te wykonane będą z odpornej na warunki atmosferyczne płyty HDPE (polietylenu wysokiej gęstości) o gr. 15mm?

Materiał ten posiada następujące właściwości:

- wysoką wytrzymałość techniczną
- wysoką temperaturę topnienia
- wysoką odporność
- niską absorpcję wody chemiczną
- odporność na promieniowanie UV
- wysoka trwałość

AD.1 W miejscowości Grodzisko Nowe nie przewidujemy montażu zestawu zabawowego. Opis dotyczy miejscowości Grodzisko Górne. Dla miejscowości Grodzisko Górne, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

2. W opisie materiałowym dot. zestawu zabawowego w msc. Grodzisko Nowe Zamawiający wymaga aby podesty wykonane były wykonane ze stali pokrytej zanurzeniowo warstwą tworzywa gumowego. Czy Zamawiający dopuści wykonanie podestów i stopni z odpornej na warunki atmosferyczne antypoślizgowej płyty HDPE na konstrukcji stalowej?

AD.2 W miejscowości Grodzisko Nowe nie przewidujemy montażu zestawu zabawowego. Opis dotyczy miejscowości Grodzisko Górne. Dla miejscowości Grodzisko Górne, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

3. Czy Zamawiający ujednotli konstrukcję i dopuści w zestawie zabawowym w msc. Grodzisko Nowe słupy konstrukcyjne o wym. 80x80mm?

AD.3 W miejscowości Grodzisko Nowe nie przewidujemy montażu zestawu zabawowego. Opis dotyczy miejscowości Grodzisko Górne. Dla miejscowości Grodzisko Górne, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

4. Czy Zamawiający dopuści składanie oferty elektronicznie na adres e maila:
urząd@grodziskodolne.pl

AD.4 Tak Zamawiający dopuszcza taką możliwość

5. Czy w zakres zadania wchodzi wykonanie nawierzchni bezpiecznej?

AD.5. Tak – w miejscowości Grodzisko Nowe

6. Na jakiej nawierzchni przewidziano montaż urządzeń?

AD.6 Na nawierzchni istniejącej : Laszczyny, Chodaczów i Grodzisko Nowe – trawa, Grodzisko Górne - piasek

7. Jaką nawierzchnię bezpieczną Zamawiający przewidział w Grodzisku Nowym, czy ona wchodzi w zakres wykonania przez Wykonawcę?

AD.7 Nawierzchnia bezpieczna wylewana poliuretanowa

8. Czy Zamawiający w Grodzisku Nowym dopuści w Zestawie Zabawowym daszki, ścianki wspinaczkowe, panele zabawowe i edukacyjne, wykonane z wodoodpornej trójwarstwowej płyty HDPE, podesty, schody, platformy o konstrukcji stalowej pokryte antypoślizgową płytą HDPE, montaż za pomocą spawów oraz łączników, śrub, nakrętek wykonanych ze stal nierdzewnej ?

AD.8 Zamówienie nie obejmuje wymiany urządzenia zabawowego w Grodzisku Nowym



Z up. Wójta
mgr Mariusz Jasic
ZASTĘPCA WÓJTA