

Grodzisko Dolne 18.08.2020r.

RI.271.2.24.2020


Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania na: **Zakup, dostawa oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Opaleniskach, gmina Grodzisko Dolne w ramach realizacji projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Opaleniskach"**

PYTANIE NR 1

Czy w instalacji fotowoltaicznej na każdym panelu (22szt) ma być zamontowany optymalizator mocy?

ODP.

Tak, optymalizator mocy ma być zainstalowany na każdym panelu.


SEKRETARZ GMINY
mgr Adam Chmura