

„Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk”

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI POWIETRZNEJ POMPY CIEPŁA DO C.W.U ORAZ C.O. O MOCY MINIMALNEJ 8 - 20 KW

**Inwestor: GMINA GRODZISKO DOLNE
Grodzisko Dolne 125A
37-306 Grodzisko Dolne**

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2017 poz. 1332 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: *PRO-IN-TECH Dorota Lubas
35-103 Rzeszów; ul. Strzelnicza 20/2*

PROJEKTANT:

*Projektant: inż. Grzegorz Lubas
upr. PDK/0142/PWOS/04 w spec. Sanitarnej*



(pieczętka, podpis)

Rzeszów, kwiecień 2018r.

1. Wstęp

Projekt budowlano-wykonawczy zawiera rozwiązania techniczne instalacji pompy ciepła powietrze-woda na potrzeby centralnego ogrzewania (c.o.) oraz ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w budynku mieszkalnym. Opracowanie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III „Czysta energia”, Działanie 3.1 „Rozwój OZE” dla zadania: „**Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk**”

2. Dane wyjściowe:

- Umowa zawarta pomiędzy Gminą a Wykonawcą projektu
- Przekazane przez Gminę adresy montażu instalacji pomp ciepła
- Przekazany przez Gminę Program Funkcjonalno Użytkowy
- Przykładowe dane katalogowe producentów pomp ciepła
- Normy i przepisy obowiązujące w kraju

3. Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie rozwiązań projektowych umożliwiających wykonanie montażu pompy ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym znajdującym się na terenie Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk.

4. Zakres projektu

- a) Opracowanie sposobu wykonania instalacji pompy ciepła powietrze-woda,
- b) Opracowania sposobu podłączenia istniejącej instalacji centralnego ogrzewania do pompy ciepła wraz z zamontowaniem armatury kontrolno-pomiarowej,
- c) Opracowanie sposobu podłączenia istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej do pompy ciepła w pomieszczeniu technicznym Właściciela budynku,
- d) Opracowanie sposobu wykonania instalacji wodnej wraz z zamontowaniem armatury kontrolno-pomiarowej,

5. Opis rozwiązań technicznych

Dla zaspokojenia podstawowych potrzeb centralnego ogrzewania budynku oraz ciepłej wody użytkowej zaprojektowano instalację z pompą ciepła powietrze-woda w układzie monoblok. Pompa ciepła będzie ulokowana na zewnątrz budynku. Miejsce posadowienia pompy ciepła musi być wybrane tak aby nie zakłócać przepływu powietrza przez parownik oraz zapewnić swobodny odpływ kondensatu w trakcie rozmrażania parownika. Pompa ciepła o mocy min. 8 - 20 kW będzie podgrzewała czynnik grzewczy do pożądanej temperatury, pompa obiegowa poprzez zawór przełączający będzie kierowała czynnik grzewczy do bufora ciepła lub do węzownicy podgrzewacza ciepłej wody użytkowej. Maksymalna temperatura czynnika 55°C.

Pompa ciepła oraz istniejące źródło grzewcze podłączone będą do instalacji centralnego ogrzewania poprzez bufor ciepła, który stanowić będzie sprzęgło hydrauliczne dla obu źródeł ciepła. Bufor o odpowiedniej pojemności, zapewni również najlepsze parametry eksploatacyjne dla pompy ciepła i istniejącego źródła.

Ciepła woda użytkowa będzie podgrzewana w zasobniku o pojemności 300 l. Zasobnik przeznaczony do magazynowania wody użytkowej (posiadający atest PZH), emaliowany, posiadający dwie węzownice, przystosowany do współpracy z pompą ciepła.

Górną węzownicę w zasobniku należy podpiąć do istniejącego źródła ciepła.

Pompa ciepła wyposażona jest układ automatyki zapewniającej realizację funkcji:

- bieżącą pracę pompy ciepła z odczytem wszystkich parametrów na ekranie sterownika,
- regulację pogodową,
- sterowanie czasowe dla c.o. i c.w.u.
- możliwość podłączenia modułu internetowego do zdalnego monitorowania i sterowania pracą pompy (wymagane stałe łącze internetowe), odczyt będzie możliwy poprzez aplikację na wszystkich urządzeniach mających dostęp do Internetu (komputery, telefony)
- zliczanie i rejestrowanie wytworzonego ciepła
- przepływomierz elektroniczny

Instalacja pompy ciepła zabezpieczona zostanie przez grupy bezpieczeństwa w skład której wchodzi:

- zawory bezpieczeństwa 6 bar,
- naczynia wzbiorcze przeponowe,
- zawory zwrotne,

Na wyjściu z zasobnika c.w.u. zamontować termostatyczny zawór mieszający.

Podłączenie hydrauliczne pompy ciepła należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia oraz zgodnie z normami i przepisami prawa budowlanego.

6. Dane techniczne

Pompa ciepła

1. Zaprojektowano pompy ciepła powietrze-woda o średniej mocy minimalnej 8 - 20 kW.
Pompa ciepła charakteryzuje się danymi techniczno-eksploatacyjnymi nie gorszymi niż podane poniżej.

Minimalne parametry pompy ciepła zastosowanej w projekcie:

- Minimalna moc cieplna: 8 - 20 kW (przy A7/W35)
- Współczynnik COP min: 3,80 (przy A7/W35)
- Zakres temperatur zewnętrznych: -20°C ~ +35°C
- Maksymalna temperatura czynnika grzewczego: 55°C
- Pompa wyposażona w sprężarkę typu Scroll
- Pompa w technologii monoblok
- Maksymalne ciśnienie akustyczne na wylocie pompy ciepła: 61dB

- Przyłącza: min. 1' dla pomp o mocy 8 – 13 kW oraz min 1 ¼ ' dla pomp o mocy 15 - 20 kW
- Klasa energetyczna min A
- Czynnik chłodniczy min: R134A
- Wbudowane w pompie ciepła moduł internetowej kontroli i zdalnego nadzoru
- Możliwość pracy pompy do temperatury powietrza [-20°C]
- Sterownik pompy ciepła z możliwością zamontowania w pomieszczeniu wskazanym przez użytkownika
- Automatyka posiadająca możliwość sterowania drugim źródłem ciepła (np. grzałka elektryczna, kocioł grzewczy)
- Gwarancja minimum 5 lat

Zasilanie pompy ciepła 400V/50Hz – 3 fazowe.

Zasilanie pompy poprowadzić z 3 fazowego gniazda z uziemieniem i przewodem ochronnym. Szczegółowe wytyczne zabezpieczenia elektrycznego pompy ciepła opisane poniżej.

2. Pompa obiegowa – obiegu pompa ciepła-bufor

Do podłączenia pompy ciepła z buforem ciepła oraz zasobnikiem zaprojektowano pompę obiegową o przepływie min. 2 m³/h, dT=5°C. Sterowanie pracą pompy tego obiegu zapewnia sterownik pompy ciepła.

Bufor ciepła

Dla zapewnienia optymalnej pracy pompy ciepła oraz kotła grzewczego wobec możliwych zmian w zapotrzebowaniu na energię grzewczą dobrano bufor ciepła o pojemności min.. 300 l dla pomp ciepła o mocy 8 - 13 kW oraz min. 400 l dla pomp ciepła o mocy 15 - 20 kW. Tak dobrana pojemność bufora zapewni zmagazynowanie ilość ciepła do obsługi c.o. gdy zawór przełączający skieruje czynnik grzewczy z pompy ciepła do podgrzewu c.w.u.

Sterownik pompy ciepła utrzymuje zadaną temperaturę w buforze (w trybie stałej temperatury lub wg funkcji regulacji pogodowej) załączając pompę ciepła lub inne źródło grzewcze. Rozbiór ciepła do instalacji grzewczej odbywa się z wykorzystaniem istniejącego układu pomp obiegowych.

Zawór przełączający

Projektuje się zawór przełączający kierunek przepływu czynnika grzewczego z pompy ciepła do bufora lub zasobnika ciepłej wody użytkowej. Zawór musi spełniać wymóg minimalnego oporu hydraulicznego. Siłownik zaworu jest sterowany ze sterownika pompy ciepła. Siłownik zasilany napięciem 230V.

Zasobnik wodny

Projektuje się zasobnik na potrzeby ciepłej wody użytkowej o pojemności 300 l.

Zasobnik wyposażony w anodę tytanową, dwie wężownice, posiadający możliwość podłączenia grzałki elektrycznej, przystosowany do współpracy z pompą ciepła.

Minimalne parametry zasobnika na c.w.u.:

- pojemność zasobnika 300 l
- zasobnik z dwoma węzownicami, emaliowany,
- grubość izolacji min. 45 mm
- maksymalne ciśnienie / temperatura pracy:
- woda użytkowa 10 bar / 95°C,
- wymiennik 10 bar / 110°C.
- wyposażony w króciec do podłączenia grzałki elektrycznej
- wyposażony w anodę tytanową
- wyposażony w króciec do podłączenia czujnika
- przystosowany do współpracy z pompą ciepła

Termostatyczny zawór mieszający

W celu zabezpieczenia Użytkownika przed możliwością poparzenia się ciepłą wodą użytkową należy zamontować w instalacji c.w.u. termostatyczny zawór mieszający. Zakres temp. 35-70°C z króćcami przyłączeniowymi minimum $\frac{3}{4}$ " i kvs=1,7m³/h. Zawór zamontować na wyjściu c.w.u. z zasobnika.

Naczynie wzbiornicze – wody zimnej

Do zabezpieczenia instalacji wodnej należy zastosować naczynie wzbiornicze przeponowe o pojemności min. 24 l. dla zasobnika c.w.u. o pojemności 300 l. Parametry naczynia: dopuszczalna max. temperatura pracy nie mniejsza niż: +99 °C, dopuszczalne ciśnienie pracy nie mniejsze niż 8 bar. Zmiana wielkości zasobnika na potrzeby c.w.u. wiąże się z przeliczeniem jeszcze raz pojemności naczynia wzbiorniczego.

Naczynie wzbiornicze - obiegu pompy ciepła

Do zabezpieczenia obiegu pompy ciepła należy zastosować naczynie wzbiornicze przeponowe o pojemności min. 25 l dla pomp o mocy 8- 13 kW oraz min. 35 l dla pomp ciepła o mocy 15 - 20 kW. Parametry naczynia: dopuszczalna max. temperatura pracy nie mniejsza niż: +99 °C, dopuszczalne ciśnienie pracy nie mniejsze niż 3 bar.

Grzałka elektryczne – przepływowa

Do zabezpieczenia niedoboru mocy grzewczej pompy ciepła w niskich temperaturach powietrza zewnętrznego projektuje się przepływową grzałkę elektryczną o mocy minimum 2 kW do maksimum 7,5 kW zasilaną z sieci 400V/3/50Hz. Sterownik pompy ciepła steruje czasem włączenia i wyłączenia grzałki.

Połączenia hydrauliczne

Instalację hydrauliczną wykonać na rurach typu PP. Wykonaną instalację należy zaizolować:

- izolacja PE na rurach zimnej wody, grubość izolacji min. 9 mm,

- izolacja PE na rurach c.w.u. oraz na zasilaniu i powrocie od pompy ciepła, grubość izolacji min. 20 mm,
- izolacja rur od pompy ciepła na zewnątrz budynku w w dodatkowej osłonie przeciw UV oraz warunkom atmosferycznym

Zabezpieczenie instalacji przed zamarzaniem

Ze względu na wybraną technologię pomp ciepła (budowa monoblokowa) należy instalację zabezpieczyć przed zamarznięciem w przypadku niskich temperatur zewnętrznych i zaniku zasilania z sieci energetycznej

7. Podłączenie elektryczne pompy ciepła

Podłączenie pompy ciepła wykonać zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia.

Obwód gniazda wtykowego zasilającego pompę ciepła musi być uziemiony i zabezpieczony zabezpieczeniem o prądzie znamionowym 16 A w klasie C dla pomp o mocy 8 – 13 kW oraz 20 A w klasie C dla pomp o mocy 15 – 20 kW. Obwód zasilający pompę ciepła należy również, wyposażyć w wyłącznik różnicowo-prądowy.

Grzałka przepływowa musi być podłączona do układu sterowania poprzez stycznik o obciążalności styków 20A. Obwód zasilania grzałki należy wyposażyć w wyłącznik różnicowo-prądowy.

Połączenie pompy ciepła oraz panelu sterownika wykonać przewodem 4 żyłowym o przekroju min. 0,75 mm².

Podczas wykonywania podłączenia pompy ciepła do prądu muszą zostać zachowane stosowne normy: EN, PN, IEC, a w szczególności zapewnić stabilne napięcie 400 V.

10. Zestawienie materiałowe

L.p.	Zestawienie materiałowe dla pompy ciepła CO – CWU 8 kW	Ilość
1	Pompa ciepła min 8 kW + uchwyt do montażu	1 kpl.
2	Termostatyczny zawór mieszający dn 20 kvs=1,7m ³ /h	1 szt.
3	Zasobnik na c.w.u. o pojemności 300 l dwuwężownicowy, przystosowany do współpracy z pompą ciepła	1 szt.
4	Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji wodnej 24 l	1 szt.
5	Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji pompy ciepła 25 l	1 szt.
6	Grzałka elektryczna o mocy maksimum 7,5 kW	1 kpl.
7	Bufor gorącej wody o pojemności min. 300 L	1 szt.
8	Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowy 3/4"	2 szt..
9	Zawór napełniająco-płuczający	1 kpl
10	Zawór przełączający CO/CWU	1 szt
11	Zawór bezpieczeństwa do instalacji wodnej 1/2"	1 szt.
12	Anoda tytanowa dla zasobnika cwu	1 szt.
13	Zawór zwrotny dn 20	2 szt.
14	Panel sterujący pompy ciepła	1 szt.
15	Zawór spustowy 1/2"	2 szt.
16	Pompa obiegu wodnego o przepływie nom. 2 m ³ /h, dT=5°C	1 kpl.
17	Zawór kulowy dn 20	11 szt.
18	Filtr skośny siatkowy dn 20	1 szt.
19	Reduktor ciśnienia wraz z manometrem dn 15	1 szt
20	Rury typu PP DN 25 stabilizowane – podłączenie drugiego źródła ciepła	1 kpl.
21	Rury typu PP DN25 stabilizowane – ciepła woda użytkowa	1 kpl.
22	Rury typu PP DN25 – zimna woda	1 kpl.
23	Rury typu PP DN25 stabilizowane – podłączenie pompy ciepła do zasobnika	1 kpl.
24	Przepływomierz elektroniczny 3/4' z kompletem czujników	1 kpl

L.p.	Zestawienie materiałowe dla pompy ciepła CO – CWU 10 kW	Ilość
1	Pompa ciepła min 10 kW + uchwyt do montażu	1 kpl.
2	Termostatyczny zawór mieszający dn 20 kvs=1,7m3/h	1 szt.
3	Zasobnik na c.w.u. o pojemności 300 l dwuwężownicowy, przystosowany do współpracy z pompą ciepła	1 szt.
4	Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji wodnej 24 l dla zasobnika o pojemności 300 l	1 szt.
5	Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji pompy ciepła 25 l	1 szt.
6	Grzałka elektryczna o mocy maksimum 7,5 kW	1 kpl.
7	Bufor gorącej wody o pojemności min. 300 L	1 szt.
8	Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowy 3/4"	2 szt..
9	Zawór napełniająco-płuczący	1 kpl
10	Zawór przełączający CO/CWU	1 szt
11	Zawór bezpieczeństwa do instalacji wodnej 1/2"	1 szt.
12	Anoda tytanowa dla zasobnika cwu	1 szt.
13	Zawór zwrotny dn 20	2 szt.
14	Panel sterujący pompy ciepła	1 szt.
15	Zawór spustowy 1/2"	2 szt.
16	Pompa obiegu wodnego o przepływie nom. 2 m3/h, dT=5°C	1 kpl.
17	Zawór kulowy dn 20	11 szt.
18	Filtr skośny siatkowy dn 20	1 szt.
19	Reduktor ciśnienia wraz z manometrem dn 15	1 szt
20	Rury typu PP DN 25 stabilizowane – podłączenie drugiego źródła ciepła	1 kpl.
21	Rury typu PP DN25 stabilizowane – ciepła woda użytkowa	1 kpl.
22	Rury typu PP DN25 – zimna woda	1 kpl.
23	Rury typu PP DN25 stabilizowane – podłączenie pompy ciepła do zasobnika	1 kpl.
24	Przepływomierz elektroniczny 3/4' z kompletem czujników	1 kpl

L.p.	Zestawienie materiałowe dla pompy ciepła CO – CWU 12 kW	Ilość
1	Pompa ciepła min 12 kW + uchwyt do montażu	1 kpl.
2	Termostatyczny zawór mieszający dn 20 kvs=1,7m3/h	1 szt.
3	Zasobnik na c.w.u. o pojemności 300 l dwuwężownicowy, przystosowany do współpracy z pompą ciepła	1 szt.
4	Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji wodnej 24 l dla zasobnika o pojemności 300 l	1 szt.
5	Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji pompy ciepła 25 l	1 szt.
6	Grzałka elektryczna o mocy maksimum 7,5 kW	1 kpl.
7	Bufor gorącej wody o pojemności min. 300 L	1 szt.
8	Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowy ¾"	2 szt..
9	Zawór napełniająco-płuczący	1 kpl
10	Zawór przełączający CO/CWU	1 szt
11	Zawór bezpieczeństwa do instalacji wodnej ½"	1 szt.
12	Anoda tytanowa dla zasobnika cwu	1 szt.
13	Zawór zwrotny dn 20	2 szt.
14	Panel sterujący pompy ciepła	1 szt.
15	Zawór spustowy ½"	2 szt.
16	Pompa obiegu wodnego o przepływie nom. 2 m3/h, dT=5°C	1 kpl.
17	Zawór kulowy dn 20	11 szt.
18	Filtr skośny siatkowy dn 20	1 szt.
19	Reduktor ciśnienia wraz z manometrem dn 15	1 szt
20	Rury typu PP DN 25 stabilizowane – podłączenie drugiego źródła ciepła	1 kpl.
21	Rury typu PP DN25 stabilizowane – ciepła woda użytkowa	1 kpl.
22	Rury typu PP DN25 – zimna woda	1 kpl.
23	Rury typu PP DN25 stabilizowane – podłączenie pompy ciepła do zasobnika	1 kpl.
24	Przepływomierz elektroniczny ¾' z kompletem czujników	1 kpl

L.p.	Zestawienie materiałowe dla pompy ciepła CO – CWU 13 kW	Ilość
1	Pompa ciepła min 13 kW + uchwyt do montażu	1 kpl.
2	Termostatyczny zawór mieszający dn 20 kvs=1,7m3/h	1 szt.
3	Zasobnik na c.w.u. o pojemności 300 l dwuwężownicowy, przystosowany do współpracy z pompą ciepła	1 szt.
4	Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji wodnej 24 l dla zasobnika o pojemności 300 l	1 szt.
5	Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji pompy ciepła 25 l	1 szt.
6	Grzałka elektryczna o mocy maksimum 7,5 kW	1 kpl.
7	Bufor gorącej wody o pojemności min. 300 L	1 szt.
8	Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowy 3/4"	2 szt..
9	Zawór napełniająco-płuczący	1 kpl
10	Zawór przełączający CO/CWU	1 szt
11	Zawór bezpieczeństwa do instalacji wodnej 1/2"	1 szt.
12	Anoda tytanowa dla zasobnika cwu	1 szt.
13	Zawór zwrotny dn 20	2 szt.
14	Panel sterujący pompy ciepła	1 szt.
15	Zawór spustowy 1/2"	2 szt.
16	Pompa obiegu wodnego o przepływie nom. 2 m3/h, dT=5°C	1 kpl.
17	Zawór kulowy dn 20	11 szt.
18	Filtr skośny siatkowy dn 20	1 szt.
19	Reduktor ciśnienia wraz z manometrem dn 15	1 szt
20	Rury typu PP DN 25 stabilizowane – podłączenie drugiego źródła ciepła	1 kpl.
21	Rury typu PP DN25 stabilizowane – ciepła woda użytkowa	1 kpl.
22	Rury typu PP DN25 – zimna woda	1 kpl.
23	Rury typu PP DN25 stabilizowane – podłączenie pompy ciepła do zasobnika	1 kpl.
24	Przepływomierz elektroniczny 3/4' z kompletem czujników	1 kpl

L.p.	Zestawienie materiałowe dla pompy ciepła CO – CWU 15 kW	Ilość
1	Pompa ciepła min 15 kW + uchwyt do montażu	1 kpl.
2	Termostatyczny zawór mieszający dn 20 kvs=1,7m3/h	1 szt.
3	Zasobnik na c.w.u. o pojemności 300 l dwuwężownicowy, przystosowany do współpracy z pompą ciepła	1 szt.
4	Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji wodnej 24 l	1 szt.
5	Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji pompy ciepła 35 l	1 szt.
6	Grzałka elektryczna o mocy maksimum 7,5 kW	1 kpl.
7	Bufor gorącej wody o pojemności min. 400 L	1 szt.
8	Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowy 3/4"	2 szt..
9	Zawór napełniający-płuczający	1 kpl
10	Zawór przełączający CO/CWU	1 szt
11	Zawór bezpieczeństwa do instalacji wodnej 1/2"	1 szt.
12	Anoda tytanowa dla zasobnika cwu	1 szt.
13	Zawór zwrotny dn 20	2 szt.
14	Panel sterujący pompy ciepła	1 szt.
15	Zawór spustowy 1/2"	2 szt.
16	Pompa obiegu wodnego o przepływie nom. 2 m3/h, dT=5°C	1 kpl.
17	Zawór kulowy dn 20	11 szt.
18	Filtr skośny siatkowy dn 20	1 szt.
19	Reduktor ciśnienia wraz z manometrem dn 15	1 szt
20	Rury typu PP DN 25 stabilizowane – podłączenie drugiego źródła ciepła	1 kpl.
21	Rury typu PP DN25 stabilizowane – ciepła woda użytkowa	1 kpl.
22	Rury typu PP DN25 – zimna woda	1 kpl.
23	Rury typu PP DN25 stabilizowane – podłączenie pompy ciepła do zasobnika	1 kpl.
24	Przepływomierz elektroniczny 3/4' z kompletem czujników	1 kpl


L.p.	Zestawienie materiałowe dla pompy ciepła CO – CWU 20 kW	Ilość
1	Pompa ciepła min 20 kW + uchwyt do montażu	1 kpl.
2	Termostatyczny zawór mieszający dn 20 kvs=1,7m ³ /h	1 szt.
3	Zasobnik na c.w.u. o pojemności 300 l dwuwężownicowy, przystosowany do współpracy z pompą ciepła	1 szt.
4	Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji wodnej 24 l	1 szt.
5	Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji pompy ciepła 35 l	1 szt.
6	Grzałka elektryczna o mocy maksimum 7,5 kW	1 kpl.
7	Bufor gorącej wody o pojemności min. 400 L	1 szt.
8	Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowy 3/4"	2 szt..
9	Zawór napełniający-płuczający	1 kpl.
10	Zawór przełączający CO/CWU	1 szt.
11	Zawór bezpieczeństwa do instalacji wodnej 1/2"	1 szt.
12	Anoda tytanowa dla zasobnika cwu	1 szt.
13	Zawór zwrotny dn 20	2 szt.
14	Panel sterujący pompy ciepła	1 szt.
15	Zawór spustowy 1/2"	2 szt.
16	Pompa obiegu wodnego o przepływie nom. 2 m ³ /h, dT=5°C	1 kpl.
17	Zawór kulowy dn 20	11 szt.
18	Filtr skośny siatkowy dn 20	1 szt.
19	Reduktor ciśnienia wraz z manometrem dn 15	1 szt.
20	Rury typu PP DN 25 stabilizowane – podłączenie drugiego źródła ciepła	1 kpl.
21	Rury typu PP DN25 stabilizowane – ciepła woda użytkowa	1 kpl.
22	Rury typu PP DN25 – zimna woda	1 kpl.
23	Rury typu PP DN25 stabilizowane – podłączenie pompy ciepła do zasobnika	1 kpl.
24	Przepływomierz elektroniczny 3/4' z kompletem czujników	1 kpl.

11. Informacja o obszarze oddziaływania projektu

Obszar oddziaływania obiektu dotyczy montażu pompy ciepła w budynku mieszkalnym i mieści się w granicach działki Właściciela/Użytkownika budynku. Przewiduje się czasowe utrudnienia na nieruchomości w trakcie realizacji inwestycji. Nie przewiduje się utrudnień w trakcie eksploatacji budynku. Projektowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na istniejącą zabudowę, infrastrukturę, stosunki własnościowe oraz na środowisko.

Oznaczenia:

1. Pompa ciepła powietrze-woda (monoblok)
2. Regulator pompy ciepła
3. Czujnik temperatury CWU
4. Podgrzewacz emaliowany do cwu
5. Naczynie przeponowe obiegu
6. Zawór bezpieczeństwa
7. Zawór kulowy
8. Filtr siatkowy
9. Zawór mieszający termostatyczny do CW
10. Bufor ciepła
11. Czujnik temperatury Bufora
12. Zespół napełniający-płuczający
13. Odpowietrznik automatyczny
14. Grzałka wspomagająca
15. Pompa obiegowa
16. Zawór zwrrotny
17. Zawór przelączający co/cwu
18. Przepływomierz elektroniczny
19. Rury połączeniowe
20. Odwodnienie



Investor:	GMINA GRODZISKO DOLNE	Stadium P.V.	Grodzisko Dolne 125A, 36-366Grodzisko Dolne
Objekt:	Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżyisk	Branża	Sanitarna
Treść rysunku:	Schemat instalacji pompy ciepła powietrze / CO i CWU	Podpis	
Funkcja:	Nazwisko i Imię	Data	
Projektant:	mgr. Grzegorz LUBAS	Nr rys.	1
	upr. PIR/0142/PWDS/04		