

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERETNA

1. Przedmiot zamówienia:

Zakup, dostawa, instalacja, programowanie i uruchomienie systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym.

2. Zamawiający:

Gmina Grodzisko Dolne
37-306 Grodzisko Dolne 125a
NIP: 816-15-70-014


3. ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTA:

Pytanie 1: Czy system sygnalizacji pożarowej ma współdziałać z systemami oddymiania klatek schodowych oraz windą?

Odp. 1: TAK (system ma współpracować z systemem oddymiania i windą)

Pytanie 2: Czy oferta ma obejmować przeglądy serwisowe w okresie gwarancyjnym, lub czy będą one przedmiotem dodatkowej umowy?

Odp. 2: NIE. Oferta nie powinna obejmować przeglądów serwisowych w okresie gwarancji. Obsługa serwisowa będzie przedmiotem innej/dodatkowej umowy.

Z poważaniem

SEKRETARZ GMINY
mgr Adam Chmura